

De voorschriften ten aanzien van het gebruik van gas zijn aangescherpt. De bouwcommissie, die is belast met naleving van de voorschriften, heeft in het voorjaar van 2008 strenge controles gehouden. Alle tuinders werden dringend verzocht te zorgen dat hun gasinstallatie voldoet aan de voorwaarden. Die zijn en blijven van kracht. De belangrijkste voorwaarden staan hieronder.

BELANGRIJKE PUNTEN

- Alleen het gebruik van propaangas of butagas is toegestaan, absoluut geen LPG

- gasflessen (al dan niet leeg) dienen in een goed geventileerde gaskist te worden bewaard. Het gas is zwaarder dan lucht, dus de gaskist moet aan de onderkant van ventilatiegaten zijn voorzien, waaruit het eventuele opgehoopte gas kan weggkomen. Let op dat het gas niet binnen terecht kan komen, of onder de vloer van het huisje!

- De gaskisten mogen niet op slot zijn vanwege de vertraging die dat in geval van brand met zich meebrengt bij het verwijderen van de gasflessen door de brandweer, die dat doet om ontploffing te voorkomen.

- gasleidingen, die door muur, vloer of plafond naar binnen gaan, moeten van koper moet zijn.

- slangen zijn ondergronds niet toegestaan, evenmin als tussen het plafond en onder de vloer.

- De propaangasslangen (oranje) mogen niet ouder dan drie jaar zijn. Staat er 2005 of eerder op, dan onmiddellijk vervangen! Slangen aan gasregelaars (zwart) gaan langer mee.

- Alle verbruikstoestellen moeten zijn voorzien van een afsluitbare gaskraan.

- De gasslangen bij makkelijk verplaatsbare verbruikstoestellen mogen niet langer zijn dan 60 cm.

- Bij toepassing van een gasslang met regelaar mag de lengte van de slang tussen regelaar en aansluitpunt niet langer zijn dan 100 cm.